



Условные обозначения:

А- приемная камера

Б-аэротенк

В- вторичный отстойник

Г-стабилизатор ила

Бу- Блок управления

 - горловина

1. Вход в очистную установку осуществляется по периметру приемной камеры "А" на глубине до -0.900. Сброс очищенных сточных вод осуществляется от вторичного отстойника "В" по внешнему периметру очистной установки на глубине -0.700 в самотечном режиме

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 5.32м x 4.00м h=2.66 м. с уклоном грунта или без уклона с опалубкой.

2. Песчано-гравийная подготовки толщиной 20см

3. Заливка железобетонной фундаментной плиты размерами 4.62м x 3.30м h=0.15м. (Бетон марки М200, Арматура ГОСТ 5781-82  $\Phi 10$  А400 с шагом 200ммx200мм)

4. Установка емкостей на плиту после набора прочности бетона не менее 80%;

5. Заливка подпорных стенок по всему периметру очистной установки без внутренней опалубки с параллельным заполнением емкостей водой.

6. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависит от климатических условий района строительства);

7. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;

8. Обратная засыпка песчаным грунтом. Одновременная заливка водой установки до отметок, промаркированных на внутренней стенке;

9. Окончательная планировка рельефа.

Согласовано:

Взам. инв. N

Попр. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата

А.100\_-ТХ

Лист

2